



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares

Pal/ **DSATS**
A Secretária-Geral

Ofº nº 8683/MAP - 14 Agosto 08

*À DAPLEN
À DRAA
2008.08.20 P/la DSATS*

Exma. Senhora
Secretária-Geral da
Assembleia da República
Conselheira Adelina Sá Carvalho

08/08/20
[Signature]
Maria do Rosário Botelho
Adjunta da Secretária-Geral

S/referência	S/comunicação de	N/referência	Data
Ofício nº 1347	16-05-2008	Registo nº 2974	19-05-2008

ASSUNTO: RESPOSTA REQUERIMENTO N.º 478/X (3º) ^{-AL} DE 14 DE MAIO DE 2008, DO SENHOR DEPUTADO DAVID MARTINS (PS) - POLUIÇÃO NA PRAIA DOS ARRIFES EM ALBUFEIRA

Encarrega-me o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar cópia do ofício n.º 2008/13226 de 13 de Agosto do Gabinete do Senhor Vereador da Câmara Municipal de Albufeira, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

[Signature]

Maria José Ribeiro

SMM

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
274748
Gabinete da Secretária-Geral
08/08/20
Proc.º n.º 3

GABINETE do MINISTRO
dos ASSUNTOS PARLAMENTARES

Entrada N.º 5252

Data 14 / 08 / 2008

Exma. Senhora

Chefe de Gabinete de Sua Excelência o
Ministro dos Assuntos Parlamentares
Palácio de S.Bento
1249 - 068 Lisboa

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência
S-CMA/2008/13226

DATA
13/08/08

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento 478/x (3ª) – AL, apresentado pelo Exmo. Sr. Deputado, David Martins
- Poluição na Praia dos Arrifes em Albufeira

No sentido de habilitar o Sr. Deputado, David Martins, com as informações solicitadas, ao abrigo do requerimento supra mencionado, cumpre-me transmitir a V. Exa. que:


1.- Compete à Câmara Municipal de Albufeira (CMA), a gestão e manutenção da Estação Elevatória (EE) em questão;

2. – Tem efectivamente a CMA registo de outra ocorrência na EE dos Arrifes, o ano transacto, felizmente menos grave em termos de danos materiais do que a em apreço. Esta foi uma situação motivada por uma avaria na parte eléctrica da EE, tendo originado a paragem das bombas elevatórias e a consequente inundação da Estação, o que motivou o seu não funcionamento por um determinado período de tempo. Tendo acontecido então uma pronta intervenção dos técnicos da Divisão de Águas Residuais e Pluviais da Câmara, na execução da substituição/reparação das referidas bombas. De realçar ainda que são efectuadas inspecções diárias às Estações Elevatórias do Concelho, com o intuito preventivo deste tipo de problemas;

3. - Com o objectivo de minimizar futuros problemas na bombagem das águas residuais da zona, a Câmara Municipal de Albufeira, iniciou em Janeiro de 2008 a construção de uma nova EE, poucos metros a norte daquela actualmente em funcionamento. EE elevatória essa com uma capacidade de bombagem superior à existente e, dotada de equipamentos mais modernos, sendo que se prevê que entre em funcionamento durante o decorrer do mês de Agosto do corrente ano.

Esperando ter ido ao encontro dos esclarecimentos solicitados, e sempre disponível para quaisquer outros que considerem necessários. Com os melhores cumprimentos.

O Vereador da CMA



Carlos Quintino