

Exma. Senhora
Dr.ª Marina Gonçalves
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário
de Estado dos Assuntos Parlamentares
Palácio de São Bento
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA
3478

SUA COMUNICAÇÃO DE
04/10/2018

NOSSA REFERÊNCIA

DATA

**ASSUNTO: Requerimento n.º 7/XIII/4.ª, de 04 de outubro de 2018 - PSD
Requer o envio dos resultados do autocontrolo das ETAR do Salgueiro e Ossela**

Em resposta ao Requerimento n.º 7/XIII/4.ª, de 04 de outubro de 2018, formulado pelas Senhoras Deputadas Helga Correia, Regina Bastos e Susana Lamas, e pelos Senhores Deputados António Topa, Bruno Coimbra e Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD), encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente e da Transição Energética de transmitir o seguinte:

1 - O envio dos registos de autocontrolo efetuados nas ETAR do concelho de Oliveira de Azeméis.

No âmbito das licenças de utilização dos recursos hídricos para rejeição dos efluentes tratados nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Salgueiro e de Ossela, a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., efetua a apreciação dos resultados do autocontrolo efetuado pela Associação de Municípios Terras de Santa Maria (AMTSM) aos efluentes tratados nas referidas ETAR.

Neste contexto, conclui-se que, até à presente data, são cumpridas as condições estabelecidas nos respetivos títulos de rejeição, tendo por base o disposto no Decreto-lei n.º 152/97, de 19 de agosto.

De seguida, remetem-se os quadros com os resultados do controle analítico das ETAR de Ossela e Salgueiro, efetuado pela AMTSM, em 2018 (janeiro a agosto):



Quadro 1 - ETAR de Salgueiro - Controle analítico

(OE - Obra de Entrada; DS - Decantador Secundário)

	CBO		CQO		SST		ph		N	P
	OE	DS	OE	DS	OE	DS	OE	DS		
Janeiro	69	21	106	71	47	30	7	7,2	18,9	2,25
	228	24	507	91	184	21	7,8	7,4	57,4	5,19
Fevereiro	288	30	547	115	238	36	7,6	7,4	58,4	5,27
	208	23	365	106	62	29	7,3	7,1	43,8	4,11
Março	177	22	279	74	116	19	7,3	7,2	17,5	1,29
	188	23	335	52	176	21	7	7,1	19,1	1,68
Abril	69	19	154	54	38	19	7,2	7,2	16,8	1,13
	87	23	187	93	99	28	7,3	7,2	29,2	3,78
Maio	206	20	322	71	112	33	7	7,2	25,7	3,59
	85	21	218	81	56	18	7,2	7,3	29,4	2,05
Junho	64	23	142	93	46	26	6,9	7,1	27,5	1,68
	192	23	362	94	156	33	7,2	7,2	35,5	1,84
Julho	200	24	352	82	177	34	7,1	7,5	35,6	1,94
	197	20	299	66	174	28	8,1	7,2	31,1	1,8
Agosto	115	23	207	86	176	34	7,2	7,4	31,9	1,66
	113	22	208	83	142	29	7,1	7,3	28,4	1,2

02/01/2018
16/01/2018
26/02/2018
20/02/2018
06/03/2018
20/03/2018
03/04/2018
17/04/2018
01/05/2018
15/05/2018
05/06/2018
19/06/2018
03/07/2018
17/07/2018
07/08/2018
20/08/2018

Quadro 2 - ETAR de Ossela - Controle analítico

(OE - Obra de Entrada; DS - Decantador Secundário)

	CBO		CQO		SST		ph		N	P
	OE	DS	OE	DS	OE	DS	OE	DS		
Janeiro	171	21	267	85	122	28	6,9	6,7	26	2,8
	215	19	427	49	190	16	6,8	6,8	47,4	14,1
Fevereiro	246	37	452	131	172	42	7	7	45,5	9,8
	222	21	437	63	208	15	7,1	6,9	19,6	8,47
Março	159	13	275	33	112	<15	7,1	6,8	7,76	0,53
	298	17	536	36	182	19	6,7	6,6	7,17	0,63
Abril	151	18	291	50	132	30	7	6,7	6,15	0,62
	103	10	255	30	128	20	6,9	6,8	8,45	<0,50
Maio	143	10	279	29	144	21	7,2	6,9	12,2	0,6
	385	21	640	76	293	26	7,2	6,8	16,2	1,79
Junho	1110	30	2795	132	1971	42	7	7	24,8	5,32
	182	24	436	100	274	20	7	7	24,3	1,95
Julho	208	22	441	68	180	31	6,9	6,9	23,8	2,1
	343	23	633	87	270	33	6,8	7	25,9	3,03
Agosto	237	24	465	108	218	31	6,8	7	26,3	3,3
	208	22	381	86	164	23	6,9	6,9	27,7	3,36

03/01/2018
17/01/2018
07/02/2018
21/02/2018
07/03/2018
21/03/2018
04/04/2018
18/04/2018
02/05/2018
16/05/2018
06/06/2018
20/06/2018
04/07/2018
18/07/2018
01/08/2018
15/08/2018

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Ana Cisa