

Exma. Senhora  
Dr.<sup>a</sup> Catarina Gamboa  
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário de  
Estado dos Assuntos Parlamentares

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
		Ofício n. 293/2022 Proc. 50.146.01.	

**Assunto: Pergunta nº 316/XIV/3 - BE - Ribeira das Hortas continua a ser alvo de descargas poluentes em Santa Comba Dão**

Em resposta à Pergunta n.º 316/XIV/3.<sup>a</sup>, de 3 de dezembro de 2021, formulada pela Senhora Deputada Maria Manuel Rola e pelos Senhores Deputados José Maria Cardoso, Nelson Peralta e Ricardo Vicente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática de transmitir o seguinte:

1. No âmbito das suas atribuições, concretamente no que diz respeito à proteção e valorização dos recursos hídricos, a Agência Portuguesa do ambiente, I.P. (APA), promove várias ações de fiscalização, proteção, valorização e regularização da rede hidrográfica de toda a sua área de intervenção, nomeadamente nas linhas de água do concelho de Santa Comba Dão, onde se inclui a ribeira das Hortas.

Ao longo do tempo, a APA tem tido conhecimento de descargas poluentes esporádicas, provavelmente provenientes de Estações Elevatórias. Mais recentemente, em 29/09/2021, a Câmara Municipal de Santa Comba Dão informou aquela agência da ocorrência de uma fuga/rutura na rede de drenagem de águas residuais, nas proximidades da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Santa Comba Dão. No dia 30/09/2021 a autarquia comunicou que a situação reportada se encontrava resolvida.

1.1. A APA promove diversas ações de Fiscalização, efetuadas quer por técnicos da APA quer conjuntamente por agentes do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) e/ou com técnicos das respetivas autarquias.

Na última ação de fiscalização, realizada no dia 07/12/2021 pelo serviço de fiscalização da APA, não foram identificadas quaisquer descargas poluentes na ribeira das Hortas. Nesta ocasião foi possível verificar que os trabalhos de requalificação da ribeira das Horta, a cargo da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, estão a ser executados em harmonia com as condicionantes definidas nas autorizações, emitidas pela APA. Nesta mesma data, também foi efetuada a verificação do ponto de rejeição das águas residuais tratadas na ETAR de Santa Comba Dão na ribeira das Hortas, não se tendo observado qualquer irregularidade digna de registo.

2. A APA dispõe de uma rede de monitorização da qualidade da água superficial das bacias hidrográficas da sua área de jurisdição. As massas de água - Ribeira das Hortas e rio Dão - são avaliadas no âmbito dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Vouga, Mondego e Lis.

2.1. Os programas de monitorização implementados pela APA no âmbito da Diretiva Quadro da Água (DQA), contemplam no mínimo, 4 amostragens por ano e por estação de ano. Dependendo da especificidade da estação de amostragem, é efetuada a avaliação de parâmetros físico-químicos, de poluentes específicos e de elementos biológicos.

2.2. De acordo com o publicado, no 2.º Ciclo dos PGRH do Vouga, Mondego e Lis, a Ribeira das Hortas está classificada com estado Bom e superior.

3. Tal como já referido, a APA, no âmbito das suas atribuições, efetua regularmente ações de fiscalização locais, e também acompanha o desempenho dos sistemas de tratamento através da avaliação dos resultados do autocontrolo que é realizado pelas respetivas entidades gestoras das ETAR, onde se inclui a ETAR de Santa Comba Dão.

3.1. As últimas ações de fiscalização efetuadas à ETAR de Santa Comba Dão decorreram em 2018, 2019 e 2021.

Em 2018, era notória uma descarga turva com evidente alteração da tonalidade da ribeira e da água da albufeira na foz, indiciando impacto significativo na qualidade da água. Foram observados diversos depósitos de material orgânico, encontrado no leito e vegetação ribeirinha, após a descarga. Neste contexto foi efetuada uma campanha de amostragem que abrangeu uma série de ETAR do concelho, incluindo a ETAR de Santa Comba Dão. Os resultados demonstraram o cumprimento dos requisitos legais de rejeição.

Em 2019 foi verificado o estado de funcionamento da ETAR de Santa Comba Dão, bem como executadas algumas observações na ribeira da Horta a jusante, no local de descarga e a montante, tendo-se concluído que a linha de água já apresentava turvação de montante e que a descarga não alterava

visivelmente a corrente. Não foi identificada nenhuma situação anómala ou possível descarga que originasse tal turvação das águas a montante da ETAR.

Em 2021, também foi efetuada a verificação do ponto de rejeição das águas residuais tratadas na ETAR de Santa Comba Dão na ribeira das Hortas, não se tendo observado qualquer irregularidade digna de registo.

3.2. A rejeição das águas residuais tratadas na ETAR de Santa Comba Dão, foi objeto de Título de Utilização dos Recursos Hídricos. Este TURH encontra-se presentemente em fase de renovação, face ao cumprimento dos requisitos de rejeição legalmente estabelecidos.

4. Os trabalhos de requalificação da ribeira das Horta a cargo da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, anteriormente referidos, também incluem a limpeza do seu leito.

5. Todas as entidades gestoras dos sistemas de saneamento dos concelhos inseridos na Bacia Hidrográfica do Dão (municípios e empresas do Grupo Água de Portugal) têm vindo a intervir nas ETAR urbanas sob sua gestão, com vista a manter e atingir cumprimento dos requisitos de rejeição legalmente estabelecidos. Sempre que necessário, são efetuadas ações de fiscalização, verificação e acompanhamento destas e de outras ETAR na área de influência das massas de água em causa.

5.1. A APA atua no âmbito das suas competências, mais concretamente no que diz respeito à proteção e valorização dos recursos hídricos, nos termos do legalmente exigido.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete



Digitally signed by  
**FERNANDO JOSÉ  
RODRIGUES FILIPE DE  
CARVALHO**  
Gabinete do Ministro do

Fernando Carvalho

CG/PSC