



**REPÚBLICA  
PORTUGUESA**

GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE

Exmo. Senhor  
Eng.º Nuno Araújo  
Chefe do Gabinete de Sua Excelência  
o Secretário de Estado dos Assuntos  
Parlamentares  
Palácio de São Bento (A.R.)  
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
Ofício n.º 76	09/01/2018	N.º: ENT.: 472/2018 PROC. N.º: 8/2018	10/01/2018

**Assunto: Pergunta n.º 695/XIII/3.ª, de 08 de janeiro de 2018, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) - Implementação do Programa de Intervenção Operacional de Prevenção Ambiental de Legionella - Centro Hospitalar de Setúbal**

Encarrega-me o Sr. Ministro da Saúde, consultada a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P (ARS LVT), de informar o seguinte:

O Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. (CHS) celebrou um contrato com um Laboratório certificado, onde está contemplado um programa de colheitas de água mensal para análise em diversos pontos dos edifícios, onde são efetuadas análises químicas, bacteriológicas e legionella.

Como medidas específicas entretanto aplicadas importa salientar que foram alargados os pontos de colheita para análise em laboratório, de forma a garantir uma maior vigilância em locais de maior criticidade. São também efetuadas medições diárias e registos de cloragem nos pontos extremos dos edifícios.

Todos os restantes procedimentos continuam a ser realizados com as respetivas periodicidades, como sejam: choque térmico, limpeza e desinfeção de crivos e chuveiros; verificação da temperatura da água e purgas regulares.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

(Paula Maia Fernandes)