



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE

Exma. Senhora
Dra. Marina Gonçalves
Chefe do Gabinete de Sua Excelência
o Secretário de Estado dos Assuntos
Parlamentares
Palácio de São Bento (A.R.)
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
Ofício n.º. 3848	28/12/2017	N.º: ENT.: 20166/2017 PROC. N.º: 8/2017	29/12/2017

Assunto: Pergunta n.º 616/XIII/3.ª, de 28 de dezembro de 2017, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) - Implementação do Programa de Intervenção Operacional de Prevenção Ambiental de Legionella - Hospital Litoral Alentejano

Encarrega-me o Sr. Ministro da Saúde, consultada a Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P (ARS Alentejo), de informar o seguinte:

Na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. (ULSLA), são realizadas análises para monitorização e controlo ambiental, quer no hospital, quer nos cuidados primários.

O plano existente, atualmente em revisão para homologação, contempla, entre outras, a prevenção da legionella. Para isso, são realizadas diariamente análises aos parâmetros físico-químicos (Cloro, dureza e Ph); são monitorizados os parâmetros físicos e microbiológicos, bem como o tratamento da água de abastecimento do HLA, por contrato de prestação de serviços (Watercare); são realizadas purgas semanais e, duas vezes por mês, efetua-se o procedimento de choque térmico a 70º à rede de água quente sanitária.

Mais se informa que, trimestralmente, efetuam-se análises de pesquisa de legionella e todos os anos procede-se à limpeza dos depósitos de água potável e de águas quentes sanitárias.

1



REPÚBLICA
PORTUGUESA

GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE

Nos equipamentos de AVAC, na manutenção preventiva (elaborada de acordo com o respetivo plano), são colocadas pastilhas de SOLBEQUI nos tabuleiros de condensados.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

(Paula Maia Fernandes)