

Exma. Senhora
Dr.^a Catarina Gamboa
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário
de Estado Adjunto e dos Assuntos
Parlamentares
Palácio de São Bento
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA
Ofício n.º 78

SUA COMUNICAÇÃO DE
10-01-2019

NOSSA REFERÊNCIA

DATA

**ASSUNTO: Pergunta n.º 1033/XIII/4.^a, de 10 de janeiro de 2019
Incêndio na zona das antigas escombrelas das Minas do Pejão -Castelo de Paiva**

Em resposta à Pergunta n.º 1033/XIII/4.^a, de 10 de janeiro de 2019, formulada pela Senhora Deputada Isabel Santos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente e da Transição Energética de transmitir o seguinte:

1. A extinção dos focos de combustão na escombrela designada por A3, ocorreu no prazo previsto, ou seja, o incêndio foi extinto em abril de 2019.

O procedimento de extinção base, manteve-se inalterado desde a sua programação inicial, tendo sido, no entanto, introduzidos os ajustamentos adequados ao desenvolvimento dos trabalhos, designadamente no que respeita a alterações de circunstância, sobretudo na frente de corte e extinção, de acordo com a maior ou menor natureza combustiva do material em remoção.

2. Os meios afetos às operações de extinção que foram colocados no terreno no procedimento final, iniciado no princípio de 2019, foram os ajustados às características dos materiais depositados na escombrela, tendo em conta os constrangimentos de acesso decorrentes da complexidade e das elevadas temperaturas dos materiais depositados na mesma.

O desenvolvimento dos trabalhos comprovou a sua adequabilidade às operações de extinção programadas e às condições de operacionalidade no local. Os meios envolvidos na mobilização e extinção de operações foram: 2 escavadoras pesadas de braço longo, 2 máquinas pesadas de rastos (bulldozers), 4 viaturas especializadas pesadas de combate a incêndios, 4 operadores/manobreadores, 8 técnicos especializados para combate e extinção de incêndios, equipamentos e acessórios diversos de controlo, combate e extinção de incêndios, 1 equipa de reserva e prevenção técnicas para equipamentos, 1 equipa de reserva e prevenção de avarias e infraestruturas, 3 técnicos de coordenação, acompanhamento e controlo.



3. A complexidade dos materiais depositados nas escombreyras, alguns com elevado teor de carvão, bem como um imenso poder calorífico (temperaturas acima dos 1000°), foi tida em conta na última fase de mobilização e extinção, programada para ter uma duração de quatro meses.
4. Ver resposta 1.
5. Durante todo o período de realização das operações foram monitorizados em contínuo, com acesso em tempo real, os parâmetros de SO₂ (dióxido de enxofre) e PM₁₀ (partículas).
6. Os valores dos parâmetros analisados de dióxido de enxofre e PM₁₀ foram transmitidos à CCDR-N, no âmbito das suas competências sobre a qualidade do ar. Os dados foram também transmitidos à Câmara Municipal de Castelo de Paiva, entre outras entidades, que desde o início da intervenção acompanharam os trabalhos.

Com os melhores cumprimentos,

pl'

A Chefe do Gabinete

João Carlos Silva

Ana Cisa

CG/EA