



**REPÚBLICA  
PORTUGUESA**

GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE

Exma. Senhora  
Dra. Marina Gonçalves  
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado  
dos Assuntos Parlamentares  
Palácio de São Bento (A.R.)  
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
Ofício n.º 271	23/01/2019	N.º: ENT.: 1011/2019 PROC. N.º: 10/2019	25/01/2019

**Assunto: Pergunta n.º 1186/XIII/4.ª, de 23 de janeiro de 2019, do Grupo Parlamentar do CDS-PP - Elevadores avariados no Hospital de Santarém**

Relativamente ao assunto referenciado em epígrafe, encarrega-me a Senhora Ministra da Saúde, consultada a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT), de informar o seguinte:

Por questões de segurança, dos 4 elevadores existentes no átrio principal do Hospital Distrital de Santarém (HDS), 2 encontram-se efetivamente encerrados, seguindo o Conselho de Administração do HDS orientações da empresa de manutenção dos elevadores, que recentemente (já em janeiro do corrente ano) foi contratada para a prestação daquele serviço.

Com efeito, a proposta apresentada pela empresa para a resolução do problema detetado foi a substituição integral das portas e cabos, num encargo global de cerca de € 200.000,00. Assim, será necessário a abertura de um procedimento concursal e a existência de cabimento orçamental para o efeito.

Entretanto, já foi solicitado à empresa de manutenção de elevadores um plano provisório e alternativo que minimize o efeito negativo da inutilização temporária dos elevadores até à conclusão do referido procedimento, proposta que, no entanto, foi recusada pela empresa, procurando assim o Conselho de Administração do HDS encontrar uma solução temporária.



Nesse sentido, foi solicitado pelo HDS uma inspeção ao Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), por forma a permitir obter um outro parecer sobre a matéria em causa, prevendo-se para breve a conclusão do respetivo relatório.

O Conselho de Administração do HDS reconhece que a situação descrita - que representa na prática que, no total dos 12 elevadores que o hospital dispõe, 10 se encontram em funcionamento e 2 parados -, cria constrangimentos aos utentes e funcionários, pelo que está a desenvolver os procedimentos legais necessários para resolver o problema com celeridade.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

*Eva Falcão*

---

(Eva Falcão)