



Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a
Presidente da Assembleia da República
Dra. Noémia Pizarro

| SUA REFERÊNCIA | SUA COMUNICAÇÃO DE | NOSSA REFERÊNCIA | DATA |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| | | Nº: 2331 ENT.: 2105 PROC. Nº: | 07/05/2015 |

ASSUNTO: RESPOSTA À PERGUNTA N.º 776/XII/4.ª

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de junto enviar cópia do ofício n.º 4394, datado de 06 de maio, remetido pelo Gabinete do Senhor Ministro da Saúde, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Marina Resende



MINISTÉRIO DA SAÚDE



Exma. Senhora
Dra. Marina Resende
Chefe do Gabinete da
Senhora Secretária Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade
Palácio de S. Bento-Assembleia da
República
1249-068 Lisboa

Sua referência
Nº 327
Ent. 292

Sua comunicação
23.01.2015

Nossa referência
Ent-. 1031/2015
Proc. 11/15

**ASSUNTO: Pergunta nº 776/XII/4ª, de 23 de janeiro, dos Deputados João Semedo e Helena Pinto (BE)
– Aquecimento na Extensão de Saúde de Izeda, em Bragança**

Na sequência da Pergunta acima referida dos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do BE, encarrega-me o Senhor Ministro da Saúde de informar que, depois de consultada a ARS Norte, informa-se que a ULS Nordeste identificou um problema técnico de elevada complexidade - avaria dos compressores/schillers - o qual esteve na origem do não funcionamento do sistema de aquecimento da Extensão de Saúde de Izeda.

Prevendo-se que a reparação poderia vir a sofrer alguma demora - o que veio a suceder -, quer pela referida complexidade técnica da resolução da avaria, quer pelo facto de ser necessário requisitar material fora do país (por não se encontrar disponível em Portugal), tomou desde logo a ULS Nordeste a decisão de ser ali colocado de imediato um sistema de aquecimento de substituição, que garantisse, entretanto, as condições adequadas de conforto no atendimento dos utentes e de trabalho por parte dos profissionais.

Esta solução transitória, a qual passou pela colocação de diversos aquecedores nas instalações da referida Extensão de Saúde, revelou-se eficaz - cumpridas que fossem as normas adequadas de manutenção das temperaturas, nomeadamente no que respeita ao fecho das portas.


A reparação do sistema de aquecimento da Extensão de Saúde de Izeda foi concluída no dia 30 de janeiro de 2015, após a realização no local, por técnicos especializados, dos trabalhos necessários.

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste manifestou desde logo o maior empenho na resolução da avaria do sistema de aquecimento da

Extensão de Saúde de Izeda, assim como na garantia das condições térmicas deste edifício até que a situação fosse efetivamente solucionada.

Com os melhores cumprimentos.

O Chefe do Gabinete



(Luís Vitorio)