



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares

Ofº nº 6357/MAP – 21 Julho 2010

Exma. Senhora
Secretária-Geral da
Assembleia da República
Conselheira Adelina Sá Carvalho

S/referência **S/comunicação de** **N/referência** **Data**

ASSUNTO: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO N.º 219/XI/1ª**

Encarrega-me o Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar cópia do ofício n.º 1762 de 16 do corrente do Gabinete do Senhor Ministro da Economia da Inovação e do Desenvolvimento, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

André Miranda

SMM



MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO
Gabinete do Ministro

Exmo. Senhor
Dr. André Miranda
Chefe de Gabinete de Sua Excelência o
Ministro dos Assuntos Parlamentares
Palácio de São Bento
Assembleia da República
1249 - 068 Lisboa

ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 219/XI/(1.ª) – AC DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010
INTERRUPÇÕES DE ENERGIA EM PAGALHEIRAS

Em resposta ao ofício formulado pelo Gabinete de Sua Excelência o Ministro dos Assuntos Parlamentares, referente ao Requerimento referenciada em epígrafe, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, encarrega-me Sua Excelência o Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento que, embora as questões colocadas não se enquadrem na competência deste Ministério, informamos V. Exas. do seguinte:

1) O indicador de Tempo de Interrupção da Rede Distribuição de Média Tensão no concelho de Torres Vedras tem registado valores significativamente inferiores ao limite máximo definido pelo Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS), onde em 2009 se obteve um valor que representa apenas 39% do máximo permitido (e a média dos últimos 5 anos é de cerca de 33% do valor máximo).

Em 2009 a povoação de Palhagueiras foi afectada por 4 interrupções de curta duração (iguais ou inferiores a 3 minutos) e 3 interrupções de longa duração (superiores a 3 minutos); duas das interrupções de longa duração registaram-se no mês de Dezembro, uma no dia 23 de Dezembro que resultou de condições climatéricas extraordinárias (forte intempérie que afectou a Região Oeste) e outra no dia 25 de Dezembro (também relacionada com o temporal).



MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO

Gabinete do Ministro

Em 2010, e nos primeiros 3 meses do ano, esta povoação foi afectada por 2 interrupções de longa duração (30 de Janeiro e 27 de Fevereiro), sendo que esta última teve também por causa o temporal “Xynthia” que afectou as regiões centro e norte de Portugal, e 2 interrupções de curta duração.

Pelo exposto anteriormente, pode concluir-se que as infra-estruturas existentes na povoação de Palhagueiras têm permitido uma Qualidade de Serviço no fornecimento de energia eléctrica que cumpre integralmente os padrões definidos.

2) Relativamente a investimentos efectuados nos últimos anos (entrada em serviço entre 2007-2009), destaca-se a Subestação 60/10 kV Bombardeira, localizada na freguesia de Á-dos-Cunhados, e que se encontra em serviço desde Dezembro de 2007. Esta nova Subestação AT/MT veio reforçar a capacidade de satisfação dos consumos na zona e aumentar a fiabilidade da rede.

Adicionalmente, foram realizadas intervenções em linhas de Média Tensão que alimentam a freguesia, nomeadamente no âmbito de um programa específico de melhoria da Qualidade de Serviço Técnica e que incluiu também a instalação de equipamento de rede telecomandado.

Foram, ainda, remodelados vários troços de rede aérea de Baixa Tensão e, nos últimos dois anos, procedeu-se à instalação de novos Postos de Transformação com um incremento idêntico à média do país (crescimento médio de 2% ao ano).


3) No que respeita às indemnizações a pagar aos Clientes por incumprimento dos indicadores de continuidade de serviço, ainda não é, na presente data, possível confirmar se relativamente a 2009 haverá lugar ao pagamento de compensações técnicas a Clientes.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO
Gabinete do Ministro

As eventuais indemnizações a Clientes da EDP serão analisadas caso a caso. Cabe porém realçar que as duas interrupções de serviço mais significativas ocorridas nesta localidade nos últimos 15 meses, tiveram origem em fenómenos atmosféricos de carácter extraordinário e fortuito cujas consequências não eram previsíveis nem evitáveis.

4) No âmbito do planeamento, a EDP Distribuição tem diversas obras de investimento programadas para o período 2010-2012 que beneficiarão a qualidade de fornecimento de energia eléctrica à freguesia de À-dos-Cunhados e cujo valor ascende a 450 mil euros, não incluindo os investimentos inerentes à ligação de novos clientes.

Com os melhores cumprimentos, 

O CHEFE DO GABINETE


(João Pedro Correia)