

Exma. Senhora
Dr.ª Catarina Gamboa
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário de
Estado dos Assuntos Parlamentares
Palácio de São Bento
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA
Ofício 1172

SUA COMUNICAÇÃO DE
14-04-2020

NOSSA REFERÊNCIA

DATA

**ASSUNTO: Pergunta n.º 1674/XIV/1.ª, de 14 de abril de 2020, BE
Poluição do rio Ferreira e funcionamento da ETAR DE Arreigada, Paços de Ferreira**

Em resposta à Pergunta n.º 1674/XIV/1.ª, de 14 de abril de 2020, apresentada pela Senhora Deputada Maria Manuel Rola e pelos Senhores Deputados José Maura Soeiro e Luís Monteiro do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática de transmitir o seguinte:

1. O arranque do sistema de ultrafiltração do tanque das membranas bio-reator da Estação de Tratamento de águas Residuais (ETAR) de Arreigada, foi iniciado a 31 de agosto, e continuará a ser efetuado progressivamente, em pequenos acréscimos de quantidades de efluente.

Este procedimento estará concluído a breve prazo, entrando o sistema em pleno funcionamento, previsivelmente, até ao final do mês de outubro.

2. A ETAR de Arreigada sofreu obras de ampliação/remodelação sendo que estas obras já se encontram concluídas. No entanto, a sua entrada em funcionamento esteve condicionada à realização da ligação da energia ao novo Posto de Transformação (PT). Esta operação foi realizada para possibilitar a operação dos novos equipamentos instalados, cujo consumo energético mais elevado não pode ser garantido pelo PT existente.

A ETAR de Arreigada iniciou, no dia 16 de junho de 2020, o processo de obtenção de biomassa ajustada à natureza da água residual deste concelho, para o seu correto tratamento biológico, seguindo-se uma fase de testes e arranque do sistema de ultrafiltração, pela empresa SFC Umwelttechick GmbH, com sede na Julius Welser Strab 15, em Salzburg - Áustria, contratada pela empresa portuguesa Aquasmart - Water And



REPÚBLICA
PORTUGUESA

GABINETE DO MINISTRO
DO AMBIENTE E DA
AÇÃO CLIMÁTICA

Wastewater Treatment Solutions, Lda (subempreiteiro da MRG - Construction, S.A.), fornecedora das membranas do biorreator, com um arranque progressivo em pequenos acréscimos de quantidades de afluente.

Esta fase de arranque do sistema de ultrafiltração dependeu exclusivamente da presença dos técnicos daquela empresa austríaca, cuja vinda a Paços de Ferreira esteve, por sua vez, dependente do levantamento das restrições à livre circulação de pessoas entre a Áustria e Portugal, em situação de pandemia.

3. A informação transmitida anteriormente decorreu da necessária vistoria para a ligação da ETAR ao novo PT, que é efetuada pela Direção Geral de Energia e Geologia.

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira informou que a ligação ao PT se encontra atualmente efetuada.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

Fernando Carvalho

LW/JP